

Администрация сельского
поселения сумон Арыскан
муниципального района
«Улуг-Хемский кожуун
Республики Тыва»



«Тыва Республиканың
муниципалдыг район
Улуг-Хем кожуунунун»
кодээ чурттакчылыг
суму чагыргазы

668216 Улуг-Хемский район с.Арыскан ул.Мира 19

Кодээ чурттакчылыг суму чагыргазынын
ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения
от «27» марта 2023 года № 13

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах
общественного пользования населенного пункта с. Арыскан**

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сумона Арыскан, в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом администрации сумона Арыскан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Увердить прилагаемые:

1.1.Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории сумона Арыскан (Приложение 1);

1.2.Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенного пункта с. Арыскан (Приложение 2).

2. Настоящее постановление подлежит официальному размещению на официальном сайте администрации сумона Арыскан в сети «Интернет».

3. Контроль за использованием настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель
администрации сумона:



Ш. Ч. Донгак

ПЕРЕЧЕНЬ

Первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам
рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании) на территории сумона Арыскан

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защищаемая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный)	Ящик с песком емкостью 0,5 куб м	Бочка с водой и ведро	Багор, топор, лопата
1	Жилые дома брусчатого типа для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	-
2	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1 (*)
3	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1
4	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
5	Многоквартирные жилые дома	квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (*) – устанавливается в период проживания (летнее время)
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение № 2
к Постановлению
администрации сумона Арыскан
от «27» марта 2023 г № 13

ПЕРЕЧЕНЬ

Первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря.
Которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенного
пункта с. Арыскан

№ п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4	2 1 2
2	Лом	5
3	Ведро	14
4	Багор	2
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрытие из негорючего материала) размером не менее 1×1	1
6	Лопата штыковая	5